



INSTITUT
TECHNOLOGIQUE

AHLSTROM BRIGNOUD SAS
Rue Alfred Fredet
38190 BRIGNOUD

A l'attention de Mme Christine MICOUD

Bordeaux, le 3 Janvier 2013

Essais de réaction au feu :

Madame

Nous vous confirmons que nous avons testé en réaction au feu les produits suivants de votre société en version « impression totale toute teinte, encre latex HP »

Non tissés BR 9708-147 et BR 5380-147

Après essais de réaction au feu selon les normes européennes, ces produits ont un classement de réaction au feu selon la norme NF EN 13501-1:

B-s1,d0

Non tissés MA 8941-180

Après essais de réaction au feu selon les normes européennes, ces produits ont un classement de réaction au feu selon la norme NF EN 13501-1:

C-s1,d0

Restant à votre disposition, nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sincères salutations.

Jean-Marie GAILLARD
Expert feu

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'JM Gaillard', is located below the typed name.